

Gliwice; 23.09.2013r.

Zapytanie ofertowe dot. dostawy wzmacniacza napięcia 2kV

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę wzmacniacza napięcia 2kV.

Wymagania techniczne:

Wzmacniacz napięcia 2kV współpracujący z systemem do diagnostyki izolacji IDAX300, służący do określania zawilgocenia izolacji transformatorów, generatorów, kabli.

- zasilanie 100-240V
- napięcie 2kV
- zakres częstotliwości DC – 1kHz

Gwarancja – min 12 miesięcy

Termin realizacji zadania – max 20.12.2013r.

Ofertę prosimy przesłać do 04.10.2013r. do godz. 15.00 fax'em na nr 32/231-08-70 lub e-mailem na adres sekretariat@elektryka.com.pl

Oferty nie spełniające wymagań technicznych Zamawiającego zostaną odrzucone.

W razie pytań dotyczących rozwiązań technicznych prosimy o kontakt z panem:

- Jerzy Buchacz tel. 601-425-581, e-mail Jerzy.buchacz@elektryka.com.pl

ZPBE Energopomiar Elektryka Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Wrzosek
inż. Jerzy Wrzosek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą: **„Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania”.**

Wartość projektu wynosi: 957 630 PLN
przy wartości dofinansowania: 340 500 PLN.